

Wassermähler 2 (U72 1x4x0.8 in M20 geföhrt)

Wassermähler 1 (U72 1x4x0.8 in M20 geföhrt)

ICT - Box  
(Informations- und  
Kommunikations-  
technologie)


Legende für Steuerleiter	Ausgang Zähler
0	Steuerneutraleiter
1	
2	
L	Steuerpolleiter "grau"

### Ausgänge

- Ausg. 1 = Spannungsbereich 0 bis 250 VAC, max. Schaltstrom 10A, max. Schaltvorgänge 100'000
- Ausg. 2 = Spannungsbereich 0 bis 280 VAC/DC, Schaltstrom 100mA
- Ausg. 3 = Spannungsbereich 0 bis 280 VAC/DC, Schaltstrom 100mA

Ausg. 1 ⇒ Boiler Freigabe 6h

Ausg. 2 ⇒ Spitzensperrung 11-12 Uhr



## Anschlusschema Zähler E570

**Elektroinstallationen und Werke**  
**EW AADORF**  
EW Aadorf Tel. 052 368 66 88  
Schulstrasse 3 Fax. 052 368 66 89  
CH-8355 Aadorf www.ewaadorf.ch

Masstab: . / .

Format: A4h ( 210 x 297 mm)

Änderung	Entwurf	Gezeich.	Kontrolle	Datum
		ml	am	14.12.2020

BG-Nr.: X

Blatt-Nr.: X

27.01.2022

Layout: E570

Druckdatum: 27.01.2022

Pfad: M:\01 Werke\01.06 Strom\01.06.01 Gesetze-Vorschriften-Reglemente-Normen\  
EW Aadorf Stromzähler Anschlusschema SmartMeter Stromzähler.dwg

Ausfertigung für: